



INFORME D'ASSAIG


Nº DE REFERÈNCIA: 6297 / 2019

DADES DEL CLIENT				
OMS-SACEDE SAU				
Consell de Cent, 445-449 ENTLO. B 8013 BARCELONA NIF A08593345				
DADES DE LA MOSTRA				
Denominació de la mostra:	SORTIDA CORTES			
Tipus de mostra:	Aigua Residual			
Remès Per:	OMS-SACEDE SAU			
Data entrada:	17/01/2019 - 08:00			
Data inici / finalització:	17/01/2019 - 23/01/2019			
DADES DE PRESA DE MOSTRA				
Població:	SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)			
Data de presa:	15/01/2019 - 10:00			
Quantitat de mostra:	2000ml			
Tipus d'envàs :	1PET			
RESULTATS LABORATORI				
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RESULTAT	UNITATS
pH	EL/002-a		7,7	Unidad pH (1)
Conductivitat a 25°C	EL/001-a	10 µS/cm	1 290	µS/cm (1)
Matèries suspensió	GRV/003-a	5,0 mg/L	32	mg/L (1)
DQO	EA/011-a	5 mg/L	98	mg/L (1)
DBO5	MN/001-a	5 mg/L	38	mg/L (1)
Nitrogen Kjeldahl	VL/007-a	2,0 mg/L	22	mg/L (1)
Fòsfor total	EA/046-a	0,050 mg/L P	0,65	mg/L P (1)
Assaigs validats per: Estibaliz Lecertua Corres (Tècnic secció Físico-Químic)				

Emès en Castellón a 23 de Gener de 2019

Signat electrònicament Per:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nom: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Càrreg: Subdirector General

Totes les dades de la identificació de la mostra i de la seva presa han estat facilitades pel client
Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.
L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.
Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.
Assaigs i preses de mostres marcats (*) i les interpretacions i dades expressades en observacions no estan emparats per l'acreditació d'ENAC, així com la presa de mostres per a assajos no inclosos a l'abast.
(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ (Exp.:103/LE268)





INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 19143 / 2019

DADES DEL CLIENT	OMS-SACEDE SAU Consell de Cent, 445-449 ENTLO. B 8013 BARCELONA NIF A08593345
-------------------------	---

DADES DE LA MOSTRA
Denominació de la mostra: SORTIDA CORTES
Tipus de mostra: Aigua Residual
Remès Per: OMS-SACEDE
Data entrada: 15/02/2019 - 08:00
Data inici / finalització: 15/02/2019 - 22/02/2019

DADES DE PRESA DE MOSTRA
Població: SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
Data de presa: 14/02/2019 - 09:00
Quantitat de mostra: 2000ml Tipus d'envàs : 1PET

RESULTATS LABORATORI					
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RESULTAT	UNITATS	
pH	EL/002-a		7,5	Unidad pH	(1)
Conductivitat a 25°C	EL/001-a	10 µS/cm	1 265	µS/cm	(1)
Matèries suspensió	GRV/003-a	5,0 mg/L	25	mg/L	(1)
DQO	EA/011-a	5 mg/L	46	mg/L	(1)
DBO5	MN/001-a	5 mg/L	15	mg/L	(1)
Nitrogen Kjeldahl	VL/007-a	2,0 mg/L	18	mg/L	(1)
Fòsfor total	EA/046-a	0,050 mg/L P	1,8	mg/L P	(1)
Assaigs validats per: Marta Lledó Valls Rovira (Tècnic secció Físico-Químic)					

Emès en Castellón a 22 de Febrer de 2019

Signat electrònicament Per:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E
Càrreg: Director General


Totes les dades de la identificació de la mostra i de la seva presa han estat facilitades pel client
Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

Assaigs i preses de mostres marcats (*) i les interpretacions i dades expressades en observacions no estan emparats per l'acreditació d'ENAC, així com la presa de mostres per a assajos no inclosos a l'abast.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ (Exp.:103/LE268)





INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 37339 / 2019

DADES DEL CLIENT

OMS-SACEDE SAU

Consell de Cent, 445-449 ENTLO. B 8013 BARCELONA NIF A08593345

DADES DE LA MOSTRA

Denominació de la mostra: **SORTIDA CORTES**
Tipus de mostra: **Aigua Residual**
Remès Per: **OMS-SACEDE**
Data entrada: **27/03/2019 - 08:00**
Data inici / finalització: **28/03/2019 - 03/04/2019**

DADES DE PRESA DE MOSTRA

Població: **SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)**
Data de presa: **26/03/2019 - 10:00**
Quantitat de mostra: **2250ml** Tipus d'envàs : **1PET 1VBT**

RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RESULTAT	UNITATS
pH	EL/002-a		7,3	Unidad pH (1)
Conductivitat a 25°C	EL/001-a	10 µS/cm	1134	µS/cm (1)
Matèries suspensió	GRV/003-a	5,0 mg/L	29	mg/L (1)
DQO	EA/011-a	5 mg/L	46	mg/L (1)
DBO5	MN/001-a	5 mg/L	11	mg/L (1)
Nitrogen Kjeldahl	VL/007-a	2,0 mg/L	4	mg/L (1)
Fòsfor total	EA/046-a	0,050 mg/L P	0,29	mg/L P (1)
Olis i greixos	IR/001-a	0,20 mg/L	0,21	mg/L (1)
Detergents aniònics	EA/030-a	0,10 mg/L	<0,10	mg/L (1)
Assaigs validats per:	Beatriz Delgado (Tècnic secció Físico-Químico)			

Emès en Castellón a 3 de Abril de 2019

Signat electrònicament Per:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Carreg: Director General

Totes les dades de la identificació de la mostra i de la seva presa han estat facilitades pel client


Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

Assaigs i preses de mostres marcats (*) i les interpretacions i dades expressades en observacions no estan emparats per l'acreditació d'ENAC, així com la presa de mostres per a assajos no inclosos a l'abast.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ (Exp.:103/LE268)






INFORME D'ASSAIG		Nº DE REFERÈNCIA: 51982 / 2019	
DADES DEL CLIENT		OMS-SACEDE SAU	
		Consell de Cent, 445-449 ENTLO. B 8013 BARCELONA NIF A08593345	
DADES DE LA MOSTRA			
Denominació de la mostra:		SORTIDA CORTES	
Tipus de mostra:		Aigua Residual	
Remès Per:		OMS-SACEDE SAU	
Data entrada:		26/04/2019 - 08:00	
Data inici / finalització:		27/04/2019 - 07/05/2019	
DADES DE PRESA DE MOSTRA			
Població:		SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)	
Data de presa:		19/04/2019 - 10:00(*)	
Quantitat de mostra:		2000ml	
		Tipus d'envàs : 1PET	
RESULTATS LABORATORI			
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RESULTAT UNITATS
pH	EL/002-a		7,2 Unidad pH (1)
Conductivitat a 25°C	EL/001-a	10 µS/cm	1 214 µS/cm (1)
Matèries suspensió	GRV/003-a	5,0 mg/L	24 mg/L (1)
DQO	EA/011-a	5 mg/L	46 mg/L (1)
DBO5	MN/001-a	5 mg/L	8 mg/L (1)
Nitrogen Kjeldahl	VL/007-a	2,0 mg/L	14 mg/L (1)
Fòsfor total	EA/046-a	0,050 mg/L P	1,1 mg/L P (1)
Assaigs validats per:		Beatriz Delgado (Tècnic secció Físico-Químico)	

Emès en Castellón a 7 de Maig de 2019

Signat electrònicament Per:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 46385444E.
Càrreg: Director General

Totes les dades de la identificació de la mostra i de la seva presa han estat facilitades pel client.
Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.
L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.
Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.
Assaigs i preses de mostres marcats (*) i les interpretacions i dades expressades en observacions no estan emparats per l'acreditació d'ENAC, així com la presa de mostres per a assajos no inclosos a l'abast.
(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ (Exp.:103/LE268)





INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 59633 / 2019

DADES DEL CLIENT

OMS-SACEDE SAU

Consell de Cent, 445-449 ENTLO. B 8013 BARCELONA NIF A08593345

DADES DE LA MOSTRA

Denominació de la mostra: SORTIDA CORTES
Tipus de mostra: Aigua Residual
Remès Per: OMS-SACEDE SAU
Data entrada: 16/05/2019 - 08:00
Data inici / finalització: 16/05/2019 - 23/05/2019

DADES DE PRESA DE MOSTRA

Població: SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
Data de presa: 14/05/2019 - 10:00(*)
Quantitat de mostra: 2000ml Tipus d'envàs: 1PET

RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RESULTAT	UNITATS	
pH	EL/002-a		7,3	Unidad pH	(1)
Conductivitat a 25°C	EL/001-a	10 µS/cm	1 306	µS/cm	(1)
Matèries suspensió	GRV/003-a	5,0 mg/L	36	mg/L	(1)
DQO	EA/011-a	5 mg/L	64	mg/L	(1)
DBO5	MN/001-a	5 mg/L	10	mg/L	(1)
Nitrogen Kjeldahl	VL/007-a	2,0 mg/L	7	mg/L	(1)
Fòsfor total	EA/046-a	0,050 mg/L P	3,4	mg/L P	(1)

Assaigs validats per: Susana Barreda (Tècnic secció Físico-Químic)

Emès en Castellón a 24 de Maig de 2019

Signat electrònicament Per:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E
Càrrec: Director General

Totes les dades de la identificació de la mostra i de la seva presa han estat facilitades pel client

Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

Assaigs i preses de mostres marcats (*) i les interpretacions i dades expressades en observacions no estan emparats per l'acreditació d'ENAC, així com la presa de mostres per a assaigs no inclosos a l'abast.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ (Exp.:103/LE268)





INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 78788 / 2019

DADES DEL CLIENT	OMS-SACEDE SAU
	Consell de Cent, 445-449 ENTLO. B 8013 BARCELONA NIF A08593345

DADES DE LA MOSTRA
Denominació de la mostra: SORTIDA CORTES
Tipus de mostra: Aigua Residual
Remès Per: OMS-SACEDE
Data entrada: 20/06/2019 - 08:00
Data inici / finalització: 21/06/2019 - 02/07/2019


DADES DE PRESA DE MOSTRA
Població: SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
Data de presa: 19/06/2019 - 11:00(*)
Quantitat de mostra: 2250ml Tipus d'envàs : 1PET 1VBT


RESULTATS LABORATORI					
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RESULTAT	UNITATS	
pH	EL/002-a		7,3	Unidad pH	(1)
Conductivitat a 25°C	EL/001-a	10 µS/cm	1 134	µS/cm	(1)
Matèries suspensió	GRV/003-a	5,0 mg/L	37	mg/L	(1)
DQO	EA/011-a	5 mg/L	36	mg/L	(1)
DBO5	MN/001-a	5 mg/L	11	mg/L	(1)
Nitrogen Kjeldahl	VL/007-a	2,0 mg/L	14	mg/L	(1)
Fòsfor total	EA/046-a	0,050 mg/L P	0,29	mg/L P	(1)
Olis i greixos	IR/001-a	0,20 mg/L	0,21	mg/L	(1)
Detergents aniònics	EA/030-a	0,10 mg/L	<0,10	mg/L	(1)
Assaigs validats per: Beatriz Delgado (Tècnic secció Físico-Químic)					

Emès en Castellón a 2 de Juliol de 2019

Signat electrònicament Per:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Càrreg: Director General

Totes les dades de la identificació de la mostra i de la seva presa han estat facilitades pel client
Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.
L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.
Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.
Assaigs i preses de mostres marcats (*) i les interpretacions i dades expressades en observacions no estan emparats per l'acreditació d'ENAC, així com la presa de mostres per a assajos no inclosos a l'abast.
(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ (Exp.:103/LE268)





INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 59633 / 2019

DADES DEL CLIENT

OMS-SACEDE SAU

Consell de Cent, 445-449 ENTLO. B 8013 BARCELONA NIF A08593345

DADES DE LA MOSTRA

Denominació de la mostra: SORTIDA CORTES
Tipus de mostra: Aigua Residual
Remès Per: OMS-SACEDE SAU
Data entrada: 16/07/2019 - 08:00
Data inici / finalització: 16/07/2019 - 23/07/2019

DADES DE PRESA DE MOSTRA

Població: SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
Data de presa: 14/07/2019 - 10:00(*)
Quantitat de mostra: 2000ml Tipus d'envàs: 1PET

RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RESULTAT	UNITATS	
pH	EL/002-a		7,3	Unidad pH	(1)
Conductivitat a 25°C	EL/001-a	10 µS/cm	1 306	µS/cm	(1)
Matèries suspensió	GRV/003-a	5,0 mg/L	25	mg/L	(1)
DQO	EA/011-a	5 mg/L	64	mg/L	(1)
DBO5	MN/001-a	5 mg/L	11	mg/L	(1)
Nitrogen Kjeldahl	VL/007-a	2,0 mg/L	11	mg/L	(1)
Fòsfor total	EA/046-a	0,050 mg/L P	3,4	mg/L P	(1)

Assaigs validats per: Susana Barreda (Tècnic secció Físico-Químic)

Emès en Castellón a 24 de Agost de 2019

Signat electrònicament Per:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E
Càrreg: Director General

Totes les dades de la identificació de la mostra i de la seva presa han estat facilitades pel client
Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

Assaigs i preses de mostres marcats (*) i les interpretacions i dades expressades en observacions no estan emparats per l'acreditació d'ENAC, així com la presa de mostres per a assajos no inclosos a l'abast.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ (Exp.:103/LE268)



INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 110625 / 2019

DADES DEL CLIENT	OMS-SACEDE SAU
	Consell de Cent, 445-449 ENTLO. B 8013 BARCELONA NIF A08593345

DADES DE LA MOSTRA	
Denominació de la mostra:	SORTIDA CORTES
Tipus de mostra:	Aigua Residual
Remès Per:	OMS-SACEDE SAU
Data entrada:	22/08/2019 - 08:00
Data inici / finalització:	22/08/2019 - 29/08/2019


DADES DE PRESA DE MOSTRA	
Població:	SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
Data de presa:	21/08/2019 - 11:30(*)
Quantitat de mostra:	2250ml
Tipus d'envàs :	1PET 1VBT

RESULTATS LABORATORI					
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RESULTAT	UNITATS	
pH	EL/002-a		7,6	Unidad pH	(1)
Conductivitat a 25°C	EL/001-a	10 µS/cm	1 596	µS/cm	(1)
Matèries suspensió	GRV/003-a	5,0 mg/L	33	mg/L	(1)
DQO	EA/011-a	5 mg/L	72	mg/L	(1)
DBO5	MN/001-a	5 mg/L	8	mg/L	(1)
Nitrogen Kjeldahl	VL/007-a	2,0 mg/L	15	mg/L	(1)
Fòsfor total	EA/046-a	0,050 mg/L P	0,71	mg/L P	(1)
Olis i greixos	IR/001-a	0,20 mg/L	0,20	mg/L	(1)
Detergents aniònics	EA/030-a	0,10 mg/L	<0,10	mg/L	(1)
Assaigs validats per: Beatriz Delgado (Tècnic secció Físico-Químic)					

Emès en Castellón a 29 de Agost de 2019

Signat electrònicament Per:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Càrreg: Director General

Totes les dades de la identificació de la mostra i de la seva presa han estat facilitades pel client
Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.
L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.
Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.
Assaigs i preses de mostres marcats (*) i les interpretacions i dades expressades en observacions no estan emparats per l'acreditació d'ENAC, així com la presa de mostres per a assajos no inclosos a l'abast.
(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ (Exp.:103/LE268)



INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 120124 / 2019

DADES DEL CLIENT	OMS-SACEDE SAU
	Consell de Cent, 445-449 ENTLO. B 8013 BARCELONA NIF A08593345

DADES DE LA MOSTRA	
Denominació de la mostra:	SORTIDA CORTES
Tipus de mostra:	Aigua Residual
Remès Per:	OMS-SACEDE
Data entrada:	13/09/2019 - 08:00
Data inici / finalització:	13/09/2019 - 24/09/2019


DADES DE PRESA DE MOSTRA	
Població:	SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
Data de presa:	09/09/2019 - 13:00(*)
Quantitat de mostra:	2250ml
Tipus d'envàs :	1PET 1VBT

RESULTATS LABORATORI					
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RESULTAT	UNITATS	
pH	EL/002-a		7,6	Unidad pH	(1)
Conductivitat a 25°C	EL/001-a	10 µS/cm	1 144	µS/cm	(1)
Matèries suspensió	GRV/003-a	5,0 mg/L	7	mg/L	(1)
DQO	EA/011-a	5 mg/L	25	mg/L	(1)
DBO5	MN/001-a	5 mg/L	6	mg/L	(1)
Nitrogen Kjeldahl	VL/007-a	2,0 mg/L	<2,0	mg/L	(1)
Fòsfor total	EA/046-a	0,050 mg/L P	0,36	mg/L P	(1)
Olis i greixos	IR/001-a	0,20 mg/L	<0,20	mg/L	(1)
Detergents aniònics	EA/030-a	0,10 mg/L	<0,10	mg/L	(1)
Assaigs validats per: Marta Lledó Valls Rovira (Tècnic secció Físico-Químic)					

Emès en Castellón a 25 de Setembre de 2019

Signat electrònicament Per:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L.U. - CIF B12227492
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Càrreg: Director General

Totes les dades de la identificació de la mostra i de la seva presa han estat facilitades pel client
Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.
L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.
Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.
Assaigs i preses de mostres marcats (*) i les interpretacions i dades expressades en observacions no estan emparats per l'acreditació d'ENAC, així com la presa de mostres per a assajos no inclosos a l'abast.
(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ (Exp.:103/LE268)



INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 131229 / 2019

DADES DEL CLIENT

OMS-SACEDE SAU

Consell de Cent, 445-449 ENTLO. B 8013 BARCELONA NIF A08593345

DADES DE LA MOSTRA

Denominació de la mostra: SORTIDA CORTES
Tipus de mostra: Aigua Residual
Remès Per: OMS-SACEDE
Data entrada: 04/10/2019 - 08:00
Data inici / finalització: 04/10/2019 - 11/10/2019

DADES DE PRESA DE MOSTRA

Població: SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
Data de presa: 03/10/2019 - 08:30(1)
Quantitat de mostra: 2000ml Tipus d'envàs : 1PET

RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RESULTAT	UNITATS
pH	EL/002-a		7,5	Unidad pH (1)
Conductivitat a 25°C	EL/001-a	10 µS/cm	1 441	µS/cm (1)
Matèries suspensió	GRV/003-a	5,0 mg/L	12	mg/L (1)
DQO	EA/011-a	5 mg/L	39	mg/L (1)
DBO5	MN/001-a	5 mg/L	15	mg/L (1)
Nitrogen Kjeldahl	VL/007-a	2,0 mg/L	10	mg/L (1)
Fòsfor total	EA/046-a	0,050 mg/L P	2,2	mg/L P (1)
Assaigs validats per: Marta Lledó Valls Rovira (Tècnic secció Físico-Químic)				

Emès en Castellón a 11 de Octubre de 2019

Signat electrònicament Per:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L.U. - CIF B12227492
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E
Càrreg: Director General


Totes les dades de la identificació de la mostra i de la seva presa han estat facilitades pel client.
Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

Assaigs i preses de mostres marcats (*) i les interpretacions i dades expressades en observacions no estan emparats per l'acreditació d'ENAC, així com la presa de mostres per a assajos no inclosos a l'abast.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ (Exp.:103/LE268)



INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 148808 / 2019

DADES DEL CLIENT OMS-SACEDE SAU

Consell de Cent, 445-449 ENTLO. B 8013 BARCELONA NIF A08593345

DADES DE LA MOSTRA

Denominació de la mostra: SORTIDA CORTES
Tipus de mostra: Aigua Residual
Remès Per: OMS-SACEDE
Data entrada: 08/11/2019 - 08:00
Data inici / finalització: 08/11/2019 - 18/11/2019

DADES DE PRESA DE MOSTRA

Població: SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
Data de presa: 06/11/2019 - 10:30(*)
Quantitat i Envasos: 2000ml, 1PET

RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RESULTAT	UNITATS
pH	EL/002-a		7,6	Unidad pH (1)
Conductivitat a 25°C	EL/001-a	10 µS/cm	1 305	µS/cm (1)
Matèries suspensió	GRV/003-a	5,0 mg/L	20	mg/L (1)
DQO	EA/011-a	5 mg/L	42	mg/L (1)
DBO5	MN/001-a	5 mg/L	7	mg/L (1)
Nitrogen Kjeldahl	VL/007-a	2,0 mg/L	14	mg/L (1)
Fòsfor total	EA/046-a	0,050 mg/L P	1,7	mg/L P (1)

Assaigs validats per: Marta Lledó Valls Rovira (Tècnic secció Físico-Químic)

Emès en Castellón a 19 de Novembre de 2019

Signat electrònicament Per:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L.U. - CIF B12227492
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Càrreg: Director General

Totes les dades de la identificació de la mostra i de la seva presa han estat facilitades pel client


Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

Assaigs i preses de mostres marcats (*) i les interpretacions i dades expressades en observacions no estan emparats per l'acreditació d'ENAC, així com la presa de mostres per a assajos no inclosos a l'abast.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)



INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 167949 / 2019

DADES DEL CLIENT OMS-SACEDE SAU

Consell de Cent, 445-449 ENTLO. B 8013 BARCELONA NIF A08593345

DADES DE LA MOSTRA

Denominació de la mostra: SORTIDA CORTES
Tipus de mostra: Aigua Residual
Remès Per: OMS-SACEDE
Data entrada: 13/12/2019 - 08:00
Data inici / finalització: 13/12/2019 - 31/12/2019

DADES DE PRESA DE MOSTRA

Població: SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
Data de presa: 12/12/2019(*)
Quantitat i Envasos: 2250ml, 1PET, 1VBT

RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RESULTAT	UNITATS
pH	EL/002-a		7,6	Unidad pH (1)
Conductivitat a 25°C	EL/001-a	10 µS/cm	1 290	µS/cm (1)
Matèries suspensió	GRV/003-a	5,0 mg/L	20	mg/L (1)
DQO	EA/011-a	5 mg/L	41	mg/L (1)
DBO5	MN/001-a	5 mg/L	14	mg/L (1)
Nitrogen Kjeldahl	VL/007-a	2,0 mg/L	13	mg/L (1)
Fòsfor total	EA/046-a	0,050 mg/L P	0,29	mg/L P (1)
Olis i greixos	IR/001-a	0,20 mg/L	0,5	mg/L (1)
Detergents aniònics	EA/030-a	0,10 mg/L	<0,10	mg/L (1)

Assaigs validats per: Marta Lledó Valls Rovira (Tècnic secció Físico-Químic)

Emès en Castellón a 31 de Desembre de 2019

Signat electrònicament Per:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L.U. - CIF B12227492
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Càrreg: Director General

Totes les dades de la identificació de la mostra i de la seva presa han estat facilitades pel client


Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

Assaigs i preses de mostres marcats (*) i les interpretacions i dades expressades en observacions no estan emparats per l'acreditació d'ENAC, així com la presa de mostres per a assajos no inclosos a l'abast.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)



EDAR CAN CORTES

MANTENIMENT I CONTROL DESEMBRE 2019

2-12-19 Revisió depuradora. Neteja de la reixa de gruixuts, revisió correcte funcionament airejador, bomba evacuació i nivells

4-12-19 Revisió depuradora. Neteja de la reixa de gruixuts, revisió correcte funcionament airejador, bomba evacuació i nivells

6-12-19 Revisió depuradora. Neteja de la reixa de gruixuts, revisió correcte funcionament airejador, bomba evacuació i nivells

9-12-19 Revisió depuradora. Neteja de la reixa de gruixuts, revisió correcte funcionament airejador, bomba evacuació i nivells

11-12-19 Revisió depuradora. Neteja de la reixa de gruixuts, revisió correcte funcionament airejador, bomba evacuació i nivells

13-12-19 Revisió depuradora. Neteja de la reixa de gruixuts, revisió correcte funcionament airejador, bomba evacuació i nivells

16-12-19 Revisió depuradora. Neteja de la reixa de gruixuts, revisió correcte funcionament airejador, bomba evacuació i nivells

18-12-19 Revisió depuradora. Neteja de la reixa de gruixuts, revisió correcte funcionament airejador, bomba evacuació i nivells

20-12-19 Revisió depuradora. Neteja de la reixa de gruixuts, revisió correcte funcionament airejador, bomba evacuació i nivells

23-12-19 Revisió depuradora. Neteja de la reixa de gruixuts, revisió correcte funcionament airejador, bomba evacuació i nivells

24-12-19 Revisió depuradora. Neteja de la reixa de gruixuts, revisió correcte funcionament airejador, bomba evacuació i nivells

27-12-19 Revisió depuradora. Neteja de la reixa de gruixuts, revisió correcte funcionament airejador, bomba evacuació i nivells

30-12-19 Revisió depuradora. Neteja de la reixa de gruixuts, revisió correcte funcionament airejador, bomba evacuació i nivells

Última incidència:

El dia 20 de novembre es detecta poc flux d'aire en l'aspiració del venturi del airejador. El dia 21 es buida la depuradora per tal de desmuntar el venturi i desobturar-lo. Solucionada l'avaria es resembra el reactor biològic amb fang de la EDAR Costa golf. Comprovació de correcta aspiració d'aire.